LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Torretta a scomparso a pavimento (rif.EC.45.180)
FX	Apparecchio a plafone luce diretta lampada 2x54W (rif.EC.48.076)
FX	Apparecchio a plafone luce diretta lamp. 2x35W (rif.EC.48.016)
FX	Linea luminosa monolunghezza 1x80W (rif.EC.48.035)
ZX	Apparecchio a sospensione luce diretta-indiretta lamp 2x35W (rif.EC.48.015)
ZX	Apparecchio a sosp. luce diretta-indiretta doppia lunghezza 2x2x35W (EC.48.075)
	Plafoniera IP44 per lamp fluorescente 18W TC-D (rif.EC.48.055)
	Plafoniera IP54 con riflettore opale 2x18W per lamp TC-L (rif.EC.48.050)
	Plafoniera a parete 2x18W per lampada a risparmio energetico (rif.EC.48.051)
QFD	Quadro Fonia-Dati
	Pulsante a tirante chiamata WC disabili (rif.EC.45.100)
	Pulsante IP40 (rif.EC.45.020)
	Presa 2P+T 10-16A con fusibile (rif.EC.45.040)
	Presa CEE 2P+T 16A interbloccata con fusibile (rif.EC.45.120)
PP	Pannello prese tipo PP (rif.EC.30.305)
	Interruttore comando illuminazione IP40 (rif.EC.45.000)
	Deviatore comando illuminazione IP40 (rif.EC.45.004)
	Quadro elettrico di distribuzione
	Complesso autonomo di illum. di sicurezza S.A. con pittogramma (rif.EC.48.750)
	Complesso autonomo di illum. di sicurezza 18W (rif.EC.48.755)
SX	Apparecchio a sospensione luce diretta-indiretta lampada 2x54W (rif.EC.48.017)
	Plafoniera in esecuzione stagna 2x58W (rif.EC.48.111)
ϕ_C	Punto alimentazione Fan-Coil (rif. EC.45.050)
TA	Punto di collegamento termostato ambiente (rif.EC.45.158)
ϕ_E	Punto alimentazione estrattore aria (rif.EC.45.163)
ϕ_R	Punto alimentazione recuperatore di calore (rif. EC.45.160)
ϕ_B	Punto alimentazione bollitore elettrico (rif.EC.45.150)
ϕ_C	Punto alimentazione collettore (rif.EC.45.151)

UPS	Apparecchio alimentato da UPS

PARTICOLARE PANNELLO DA INCASSO ENERGIA – FONIA/DATI (PP)



UNIVERSITÀ DI PISA
Area Edilizia e Impiantistica

PIANO DI RECUPERO DELL' AREA COMPRESA TRA: VIA S. MARIA , VIA GALVANI, VIA P. PAOLI E VIA DEI MILLE.

RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EX SALESIANI E DELLA CHIESA DI SANT' EUFRASIA

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto Architettonica:
Arch. Sandro SACCUTI
Geom. Marco RAGLIANTI
Geom. Piero TESTONI

Progetto Strutturale
Ing.Alfredo BINI

Impianti meccanici
Ing.Giovanni CIANCAGLINI

Impianti elettrici e Coordinatore sicurezza
Ing. Massimiliano MICHELETTI

Prevenzione incendi
Ing. Alessia FINI

Impianti speciali
Geom. Andrea BOLOGNESI

Il Rettore :
prof. Marco PASQUALI

Responsabile del procedimento :
Arch. Barbara BILLI

Coordinatore del progetto:
Arch. Sandro SACCUTI

Oggetto :
PROGETTO
IMPIANTO ELETTRICO

Disposizione apparecchiature piano secondo

8 Febbraio 2008

TAV. E08