

Scheda n.		1	
Tipo di apparecchiatura		Apparecchiature idrico-sanitarie in centrale idrica	
ID	Descrizione operazione	Periodicità (g)	Note
01.01	Verifica rompivuoto con zona di pressione ridotta UNI EN 12729 (tipo BA)	180	
01.02	Verifica rompivuoto con varie zone di pressione controllabili UNI EN 14367 (tipo CA)	180	
01.03	Verifica valvola anti-inquinamento di ritegno controllabile	365	
01.04	Verifica gruppo di sicurezza idraulica EN 1487	180	
01.05	Verifica di gruppo di espansione secondo EN1488	180	eventuale ricarica o sostituzione
01.06	Verifica valvola di sicurezza EN1489	180	
01.07	Verifica valvola limitatrice della pressione in linea EN1567	365	
01.08	Verifica valvola miscelatrice dell'acqua calda in linea - compreso sistema di prevenzione legionellosi (sistema automatico - settaggi - tarature) EN 15092	365	
01.09	Verifica del sistema di pressurizzazione per sopraelevazione della pressione, con verifica taratura inverter, verifica settaggi, eventuale scambio pompe, controllo giunti, cuscinetti, assorbimento.	365	Controllare manuale del costruttore
01.10	Verifica filtro, con lavaggio in controflusso (filtro da 80 a 150 micron). EN 13443-1	180	
01.11	Verifica di sistema di dosaggio sostanze chimiche, con verifica settaggi, riempimento prodotti, controllo funzionale	180	Periodicità maggiori se serbatoi maggiorati
01.12	Verifica di impianto di addolcimento dell'acqua, caricamento Sali, verifica funzionale controlavaggi, verifica setpoint. EN 14743	180	
01.13	Verifica del generatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria	-	vedi rif. scheda ALLEGATO A03
01.14	Controllo generale tubazioni	365	
01.15	Verifica contatore acqua fredda, con registrazione della lettura e verifica assenza perdite	180	
01.16	Verifica contatore acqua calda, con registrazione della lettura e verifica assenza perdite	180	
01.17	Controllo dello stato dei serbatoi di accumulo (verifica della funzionalità delle sonde, del livello troppo pieno, ecc.)	180	

Scheda n.		2	
Tipo di apparecchiatura		Rubinetterie - sanitari	
ID	Descrizione operazione	Periodicità (g)	Note
02.01	Controllo generale apparecchi sanitari, serraggio se sospesi, controllo funzionale cassette wc, riempimenti rumorosità.	365	
02.02	Controllo accessori bagno (arredi, specchiere, cabine doccia, accessori per disabili) con serraggio secondo necessità	180	
02.03	Controllo rubinetterie, leve, miscelatori, con sostituzione di eventuali componenti danneggiati. Pulizia filtri a rete e disincrostazione.	180	

Scheda n.		3	
Tipo di apparecchiatura		Impianto di irrigazione	
ID	Descrizione operazione	Periodicità (g)	Note
03.01	Verifica del sistema di regolazione, controllo temporizzatori, e prove funzionali	180	
03.02	Pulizia ugelli ostruiti	365	
03.03	Verifica posizionamento tubazioni e posizionamento erogatori	365	
03.04	Verifica di tracce da contenuto di ferro eccessivo	365	eventuale richiesta analisi previo accordo Committente